




MADICOB

Utilisation du Procès-verbal de conformité à la NF S 61-937-8
Ouvrant télécommandé d'amenée d'air naturel en façade
pour un D.A.S. « ouvrage composé » (châssis fourni par vos soins)

Critères à respecter dans le cas d'utilisation de profils non déclarés au laboratoire :

- **Nature des profils ouvrant et dormant : aluminium à rupture de pont thermique**
Voir les chapitres 6.3.1 et 6.3.2 du Procès-verbal

- **Moments d'inertie minimum:**



		lxx'	lyy'
OUVERTURE EXTERIEURE	Dormant	11,53	5,69
	Ouvrant	22,82	25,53
		lxx'	lyy'
OUVERTURE INTERIEURE	Dormant	15,56	18,17
	Ouvrant	18,16	6,33

- **Réservations permettant l'implantation de nos mécanismes, suivre les liens ci-dessous:**

- CDC OS ouverture extérieure
- CDC OS ouverture intérieure

- CDC VPA ouverture extérieure
- CDC VPA ouverture intérieure

- CDC MEL ouverture extérieure
- CDC MEL ouverture intérieure

- **Epaisseur du profil au niveau des fixations de nos mécanismes : 1,6 mm minimum**

- **Nature du remplissage : verre, PCA, panneau sandwich,...Le poids du remplissage ne doit pas excéder 30 kg/m²**