




NOTICE DE RACCORDEMENT

Coffret aération avec priorité CO²

Réf. 2246

Not 0259 M01




COFFRET CO²

Raccordement électrovanne
réf. 2270


A commander séparément et en plus du coffret

Remise en service aération après déclenchement "Sécurité Incendie"



1- Purger le circuit CO²
(remplacer la cartouche CO²)

2- Repousser le bouton témoin CO²



MADICOB

SECURITE CONTRE L'INCENDIE
SYSTEME DE DESENFUMAGE
10, Bd des Martyrs de Chateaubriand
BP 108 - 95103 Argenteuil Cedex
Tél: 01.39.47.15.59 Fax: 01.39.47.00.70
madicob.siege@wanadoo.fr
www.madicob.fr